



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-124 – (3)  
гр. Плевен, 13.12, 2021 г.

### СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-124/ 08.04.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1.Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: “Порови води в Кватернера – Врачански пороев конус” с код ВГ1G00000QP027.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено заявление с вх. № РР-02-124/ 08.04.2021 в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона.

С писмо изх. № РР-02-124/ 13.09.2021 г. на БДДР е поискано допълване и отстраняване на несъответствията по преписката. С писмо вх. № РР-02-124(2)/01.11.2021 г. в БДДР са представени допълнително изискваните документи.

БДДР е направила запитване по електронен път на 09.12.2021 г. на НАП ТД Велико Търново, офис Враца за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 065532103969362/ 09.12.2021 г. агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения. Извършена писмена проверка в БДДР за наличие на задължения по по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят няма задължения.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ “Порови води в Кватернера – Врачански пороев конус”, код ВГ1G00000QP027, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и добро химично състояние и целите за него са запазване на доброто състояние.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и добро химично състояние. Направената преценка по чл. 62, ал. 1 на ЗВ, е положителна и въз основа на нея се открива процедура за издаване на разрешително за водовземане.

3.Система или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

**„ТК – Строителна компания - Враца“ (тръбен кладенец)**

Дълбочина – 30 м. Сондирано с диаметър Ø 277 мм от 0 до 30 м. Обсаден с PVC колона с диаметър Ø 160/6,5 мм до 43 м. Водоприсмна (филтърна) част: в интервала 17,0 - 29,00 м. Гравийна засипка с диаметър 4-8 мм в затръбното пространство от 1,00 до 30,0 м. Интервала от 1,0-0,0 м.- иментация. Около устието на кладенеца е монтиран бетонов пръстен с диаметър Ø 1000 мм и височина 1,0 м., който е оформен отгоре с дървен навес.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджик“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа „Grundfos- SP-3A-15“ с максимален дебит  $Q=0,9$  л/сек. и напор  $H=52,4$  м. монтирана на дълбочина 24 м.

4. Място на водоземане: Тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 12259.1008.296, обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ж.к. "Хранително-вкусова зона", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 5873 кв. м, стар номер 64, квартал 8, парцел 6,7,8, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изп. Директор на АК

**„ТК – Строителна компания - Враца“ (тръбен кладенец)**

Географски координати в система WGS 84:

**N 43°13'07.28" E 23°32'01.33"**

Геодезични координати в система 1970. К 3:

**X 4698085.95 Y 8524198.18**

Надморска височина в Балтийска височинна система:

**H=331.86 м**

5. Обект на водоснабдяване: Оросяване на тревни площи в ПИ 12259.1008.296 по КККР на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,1 л/сек

Максимален дебит: 0,9 л/сек до 3 часа в денонощието.

Годишен воден обем: 3154 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността: 1577 куб.м/годишно

СВН = 7,18 м, кота СВН = 324,68 м

Допустимо понижние:  $S_{\text{мкс. доп}} = 0,99$  м при  $DВН_{\text{мкс.}} = 8,79$  м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва ежемесечно измерване на даямично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво

• Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:

а) Ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

• Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането- средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижние и разрешено водно количество

• Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.

• Да се заплаща такса водоземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено. с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00. факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddd.org](mailto:dunavbd@bddd.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)

