



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02- 337-(1)

Гр. Плевен2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и заявление вх. № РР-02-337/30.09.2024 г. за изменение на разрешително № 11511449/04.10.2021 г. за водовземане от подземни води.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Не се изменя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: - не се променя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешително го, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

С вх. № РР-02-337/30.09.2024 г. в БДДР е постъпило заявление за изменение на разрешително № 11511449/04.10.2021 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения. – каптиран извор „КИ Черна – ВиК Враца – Лютаджик“.

Исканото изменение се изразява в намаляване на разрешените водни количества общ средноденоношен дебит от 25.0 л/сек на 100.0 л/сек и общо годишно и минимално водно количество от 788400 куб.м/годишно на 3153600 куб.м/годишно.

Могивите за исканото намаляване на водните количество е свързано с допълнително водоснабдяване на гр.Враца и въз основа на извършвани режимни наблюдения на дебита на извора, които се колебаят от 100 л/сек до 130 л/сек за периода януари 2020 г. до юни 2024 г.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Не се изменят

4. Място на водовземане: не се изменя

5. Обекти на водоснабдяване: не се изменя

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 100.0 л/сек

Годишно водно количество – 3153600 м³/год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – 3153600 м³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: - без промяна



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чапалджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dmovbda@bddd.bg, web: www.bd-dur.iv.bg

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

